



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел./факс 56-19-17)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел./факс 70-31-09)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску

(305014, г. Курск, ул. К. Маркса, 81, тел./факс 72-30-05), E-mail: ondkursk@46.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 97/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

юридическому лицу – областному казенному общеобразовательному учреждению «Школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3» г. Курска;

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области Канунникова А.А № 97 от «28» февраля 2022 года в период с «21» марта 2022 г. по «01» апреля 2022 г.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному округу города Курска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области - Апениным Анатолием Михайловичем;

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному округу города Курска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области - Кесаевым Николаем Юрьевичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка областного казенного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3» г. Курска

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовали представители контролируемого лица: исполняющий обязанности директора областного казенного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3» г. Курска Подкорытова Алена Михайловна, заместитель директора по АХР Соловьева Ольга Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Общие нарушения				
1.	Обеспечить исправность наружного водопровода противопожарного водоснабжения, находящегося на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
2.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII	п.2, раздел XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
3.	Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
4.	Разработать на объекте защиты декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023 г.	

	пожарной безопасности».			
5.	Обеспечить на объекте защиты категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с их обозначением на входных дверях с наружной стороны на видном месте складских помещений: склада мягкого инвентаря в корпусе № 2, швейной мастерской, помещения для хранения продуктов, здания тепlopункта, сараев № 1-9, склада мягкого инвентаря в корпусе № 2.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.03.2023 г.	
6.	Обозначить на входных дверях большого гаража с наружной стороны, на видном месте, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.03.2023 г.	
7.	Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
8.	На объекте защиты обеспечить наличие документации, подтверждающей показатели пожарной опасности	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от	01.03.2023 г.	

	материалов примененных для покрытия полов на путях эвакуации в общих коридорах спальных корпусов.	16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
9.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
10.	Внести информацию о проведении проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
11.	Внести информацию о результатах эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.п. «б » п. 17 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
12.	Руководителю организации обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
13.	Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
14.	Обеспечить наличие на	п. 54 Постановления	01.03.2023 г.	

	объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
Главный учебный корпус				
15.	В помещении кабинета №305 организовать работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств	ч. 4 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 – ФЗ, п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.03.2023 г.	
16.	В помещении кабинета № 305 организовать работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств	п. 3.3. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ № 173 от 25.03.2009), п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.03.2023 г.	
17.	В кабинете № 310 обеспечить наличие приспособления для samozакрывания на противопожарной двери.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
18.	Организовать работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
19.	Присоединить пожарный рукав к пожарному крану, расположенному напротив	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.03.2023 г.	

	кабинета № 302.	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
20.	В помещении электрощитовой на 1-ом этаже здания, огнетушитель расположить в соответствии с требованиями п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
21.	Обеспечить открывание двери, ведущей из коридора 1-го этажа здания ко 2-му эвакуационному выходу, по направлению выхода из здания.	ч. 4. ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 – ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2023 г.	
22.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на двери эвакуационного выхода из процедурного кабинета.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
Корпус № 1				
23.	Исключить хранение под лестничным маршем и на лестничной площадке вещей и мебели.	п.п. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
24.	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства	01.03.2023 г.	

	факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
Корпус № 2				
25.	Обеспечить наличие в местах установки приемно-контрольных приборов пожарной информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указать группу контролируемых помещений.	п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
26.	Защитить (оборудовать) помещения разделочной и инвентарной в пищеблоке системой пожарной сигнализации.	ч. 4. ст. 4; ч. 1 ст. 91 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 – ФЗ; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.03.2023 г.	
27.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на двери эвакуационного выхода из помещений пищеблока.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
Корпус № 3				
28.	Обеспечить наличие приспособления для самозакрывания на	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.03.2023 г.	

	противопожарной двери.	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
Прачечная, гараж легкового авто				
29.	Исключить прокладку электрической проводки по горючему основанию (тамбур эвакуационного выхода из помещения прачечной).	п.п. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
30.	Расположить огнетушители в соответствии с требованиями п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	
31.	Обеспечить наличие в местах установки приемно-контрольных приборов пожарной информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указать группу контролируемых помещений.	п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

М.В. Дмитриева

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

В.В.

(подпись)

01.03.2023 г.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному округу города Курска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области
Апенин А.М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора)

«01» апреля 2022 года

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному округу города Курска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области
Кесаев Н.Ю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора)

«01» апреля 2022 года

